

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 14 «Антошка»  
муниципального образования городской округ Симферополь  
Республики Крым**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Заведующий МБДОУ № 14  
«Антошка» г. Симферополя**

**А.Б. Тамулянис**

Приказ от 23.09.2019 № 25



**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности в здании, помещениях  
и на территории Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида  
№ 14 «Антошка» муниципального образования  
городской округ Симферополь  
Республики Крым**

**г. Симферополь  
2019**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает нормы поведения людей и содержания зданий, сооружений, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 14 «Антошка» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее - МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для лиц прибывших на практику и/или стажировку.

1.2. Работники МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным заведующим МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

1.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

1.4. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

## **2. Обязанности работников ответственных за обеспечение пожарной безопасности в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

2.1 Заведующий МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправленном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установления причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению сил;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, а также о происшедших на территории пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщить в пожарную охрану о возникших пожарах;

- при проведении массовых мероприятий (утренников, развлечений, занятий и т.д.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене, в зальных помещениях и террасах.

- при недостаточности освещения в зданиях, помещениях и на территории обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;

- обеспечивает в соответствии с годовым планом - графиком, составляемым с учетом технической документации заводов - изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализаций и пожаротушений, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- обеспечивает наличие в помещениях инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- обеспечивает здания телефонной связью и устройством для подачи сигнала при пожаре. В здании предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов;

- при проведении массовых мероприятий (утренников, развлечений, занятий и т.д.) обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведении не реже 1 раза в полугодие практических тренировок работников и воспитанников МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

2.2 Ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя:

- обеспечивает наличие табличек с номером телефонов для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных, общественных местах и на террасах;

- обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установок обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности;

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправленном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года;

- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных дымовых клапанов, и других защитных устройств) и организует не реже 1 раза в квартал проведения проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты оформлением соответствующего акта проверки;

- обеспечивает МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности предусмотренными правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

2.4 Работники МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности установленной в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечивать ежедневную уборку помещений, не допускать загромождения дверей выхода;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом непосредственно заведующего МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению воспитанников, работников, посетителей и имущества;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

- выполнять предписание, постановления и иные законные требования заведующего МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

2.5 Воспитатель МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя обязан:

- организовать проведение с воспитанниками занятия (беседы, мероприятия) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

### **3. Содержание зданий, помещений и территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

3.1. Перед началом учебного года МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

3.2. Территорию МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

3.3. Курение, разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя запрещается.

3.4. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должны быть свободными.

3.5. В помещениях следует размещать только необходимые для обеспечения воспитательного и учебного процесса предметы и приспособления.

3.6. Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в помещениях должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

3.7. По окончании учебных занятий работники МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

3.8. В здании МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих помещения с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и воспитательного процесса;

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях и помещениях при наличии в них людей;

- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений и очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с применением открытого огня;

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

#### **4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

4.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должны быть проверены и отремонтированы обслуживающей организацией согласно договора;

4.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- отключать огнезадерживающие устройства;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- проводить работы в вытяжном шкафу если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системы вентиляции.

## **5. Электроустановки МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

5.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

5.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

5.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

5.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с не изолированными концами;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

5.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

5.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя заведующего МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя по хозяйственной работе.

## **6. Противопожарное водоснабжение МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

6.1. Заведующий МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя обязан обеспечить техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения (наружных водопроводных сетей с установленными на них пожарными гидрантами и указателями; при наличии пожарных водоемов и резервуаров). Внутренние пожарные краны МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

6.2. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

6.3. Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

## **7. Порядок использования первичных средств пожаротушения в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

7.1. Первичные средства пожаротушения, используемые на МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, должны быть исправлены, обеспечено их количество;

7.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м., где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Огнетушители должны устанавливаться таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию.

7.4. Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м.;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку за кольцо;
- нажимаем рычаг на корпусе;
- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

7.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанно с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.6. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется работниками МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, назначенными приказом заведующего МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;



7.7. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается;

7.8. Проверка работоспособности пожарных гидрантов наружного противопожарного водопровода должна осуществляться не реже 2 раз в год (весной и осенью).

## **8. Расположение мест курения и проезда транспорта в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

8.1. На территории, в зданиях и помещениях МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя курить запрещается;

8.2. Запрещается по территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя езда на велосипедах и автомобилях;

8.3. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

## **9. Установки пожарной автоматики в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

9.1. Установки пожарной автоматики в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

9.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя должно обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

9.3. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м. до оросителей и 0,6 м. до извещателей;
- наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

## **10. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

10.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации.

Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

10.2. На все время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежурство работников МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

10.3. Во время культурно-массовых мероприятий с воспитанниками должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели или помощники воспитателей, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.

10.4. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

10.5. Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м. на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т.п. - из расчета 1,5 кв. м. на человека.

10.6. В помещениях МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- использовать ставни на окнах для затемнения помещения;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- устанавливать на окнах глухие решетки.

10.7. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта о выполнении работ.

## **11. Порядок осмотра и закрытия помещений МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя по окончании работы**

11.1 После окончания работы все помещения МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя проверяют внешним визуальным осмотром.

11.2 В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственно заведующему МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

11.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников и воспитанников МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя категорически запрещено.

11.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

## **12. Порядок действий в случае возникновения пожара в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя**

12.1. Каждый работник МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 101 и/или по единому номеру обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112», сообщив при этом адрес и наименование МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, место возникновения, фамилию, имя, отчество, контактный телефон;

- принять посильные меры по эвакуации людей и материальные ценности;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при общем сигнале опасности покинуть здание МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя.

12.2. Работнику МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, которому стало известно о пожаре обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить лиц находящихся в здании, помещениях и на территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- сообщить о пожаре работнику, ответственному за пожарную безопасность в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

12.3. Работник МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность заведующего МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, помещений и территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя;
- прекратить все работы в здании, помещениях и территории МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, применяющими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделения пожарной охраны.

12.4. При прибытии пожарных подразделений работник МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, ответственный за пожарную безопасность в МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя, обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, помещений, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

Разработал:

Специалист по охране труда

МБДОУ № 14 «Антошка» г. Симферополя



А.В. Столбов